





PIANTA PIANO TERRENO



PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO SECONDO



LEGENDA	
1 - Serranda motorizzata	6 - Batteria di preriscaldamento
2 - Filtro	7 - Batteria di raffreddamento
3 - Serranda antibrina	8 - Ventilatore di mandata
4 - Pressostato differenziale	9 - Batteria di postiscaldamento
5 - Filtro a tasche	10 - Ventilatore di ripresa
- Diffusore aria a geometria variabile	

SIMBOLI	
⊕	Sonda combinata di temperatura/umidità
⊖	Termostato antigelo
⊙	Sonda di temperatura
⊖	Sonda di pressione
⊖	Pressostato differenziale
⊙	Sonda di temperatura ambiente
⊖	Inverter
⊖	Valvola a due vie

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione	V.E.P.
	Refrigeratore e pompa di calore reversibile con compressori ermetici scroll, potenza massima assorbita 78,4 kW	S50.PDC.001
	Unità di trattamento aria per climatizzazione teatro	S51.UTA.010 S51.REG.001
	Batteria di postiscaldamento ad acqua	S51.UTA.010
	Punto di Alimentazione Monofase	S60.FM.117
	Punto di Alimentazione Trifase	S60.FM.116
	Contatore di energia elettrica, fornito dall'ente erogatore del servizio	
	Quadro elettrico in carpenteria metallica, ESISTENTE	S55.QE.002
	Quadro elettrico in carpenteria plastica, NUOVO	S55.QE.001
	Diffusore circolare a lancio elicoidale con pale regolabili completo di servomotore modulante e serranda di regolazione a pala unica	S51.DIFF... S51.SR.50 S51.SRV.503
	Sonda di temperatura ambiente	S51.REG.001
	Umidificatore a vapore ambiente	S50.UMID.001
	Ventilazione con Recuperatore	S51.REC.001

REGIONE VALLE D'AOSTA
COMUNE DI AOSTA

Amministrazione Comunale

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
TEATRO GIACOSA

PROGETTO ESECUTIVO

NUMERO TAVOLA	TITOLO
E01	IMPIANTO ELETTRICO PIANTE

Codice 2022-0006s	Scala 1:100
Sviluppato da Ing. Roberto MASCOTTO	Redatto da Ing. Nicolò Oggiani
Nome File E01.dwg	Controllato da Ing. Roberto MASCOTTO

Rev.	Data	Motivazione
Rev.0	11.2022	Emissione elaborato

Per. Ind. Francesco Pastoret Ing. Roberto Mascotto Per. Ind. Alex Basenval	EGE Certificato n.21M10001SPU/URC EGE Certificato n.21M100004PI/URC	Timbro progettista
--	--	------------------------