

Risultati delle analisi sui campioni di Acqua potabile

Periodo dal: 01/01/2024 al: 28/11/2024

Punto di Prelievo: BIBIAN - vasca

Parametro	U.M.	V.Guida	C.M.A.	Media Totale	24/01/24	29/01/24	27/02/24	14/03/24	26/03/24	16/04/24	27/05/24	13/06/24	24/06/24	11/07/24	29/07/24	19/08/24	10/09/24	24/09/24	16/10/24	22/10/24	29/10/24	
Colore	µ-Pt/Co	-	20	4,9000	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Odore	Tasso di Dil.	-	-	1,0000	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Sapore	Tasso di Dil.	-	-	1,0000	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Temperatura dell'acqua	°C	12	25	10,1000	9	9	11	10	10	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coliformi totali	µFC/100 ml	-	0	6,7500	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	2	20	0	0	0
pH	-	-	8,5	7,7625	7,6	7,8	7,4	7,5	7,8	7,4	7,9	7,9	7,9	7,8	7,7	7,9	7,9	7,9	7,7	-	-	8,1
Conducibilità elettrica a 20°	µs/cm	400	-	472,5625	426	429	434	440	419	439	428	436	428	526	510	527	524	531	542	-	-	522
Ammoniaca	mg/l	0,05	0,5	0,0507	0,059	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura dell'aria	°C	-	-	8,6500	2,3	6,1	3,4	11,5	12,3	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Torbidità	mg/l SiO2	1	10	0,4875	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,09	0,38	0,15	0,16	0,09	0,09	0,09	0,67	0,09	-	-	0,59
Carica batterica totale a 22° C	µFC/ml	-	10	3,2500	-	-	-	-	-	-	2	0	0	9	0	0	0	1	1	0	0	0
Composti organo alogenati	µg/l	1	30	0,2200	0,1	-	0,15	0,26	0,09	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Triometani totali	Σµg/L	-	30	0,1537	0,009	-	0,009	0,009	0,009	0,01	0,055	0,86	0,123	-	0,0155	0,071	-	0,009	0,049	-	-	0,77
Tricloroetilene+Tetracloroetilene	Σµg/L	-	10	0,2320	0,1	-	0,15	0,22	0,2	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tricloroetilene	µg/L	-	-	0,0429	0,009	-	0,009	0,009	0,009	0,009	0,45	0,009	0,009	-	0,009	0,009	-	0,009	0,009	-	-	0,009
Tetracloroetilene	µg/L	-	-	0,1721	0,1	-	0,15	0,22	0,2	0,49	0,31	0,115	0,009	-	0,31	0,149	-	0,04	0,117	-	-	0,027
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cloro residuo libero	mg/l	0	0,2	0,0190	-	-	-	-	-	-	-	0,019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterococchi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dicloroetano	µg/L	-	3	0,0588	0,009	-	0,009	0,009	0,009	0,009	0,09	0,09	0,09	-	0,09	0,09	-	0,09	0,09	-	-	0,09
Disinfettante residuo	mg/l (Cl2)	-	-	0,0290	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Totale prelievi: 17